



Mantenimiento de tu equipo Solahart (5 años)

Estimado Sr.:

Según nuestros archivos su equipo Solar “Solahart” precisa una revisión general para mantener su perfecto funcionamiento y preservar averías importantes.

Es aconsejable realizar la siguiente revisión cada cinco años (en función de la dureza del agua puede acortarse o alargarse 2 años). Ésta revisión consiste en realizar los siguientes procedimientos:

- Vaciar el acumulador de ACS y limpieza interna del depósito (eliminar la cal depositada).
- Revisar estado de la resistencia eléctrica, limpiar y sustituir si procede. En el caso que no se sustituya tener en cuenta que debe aguantar otros 5 años.
- Revisar estado del ánodo de magnesio y sustituir si procede
- Sustituir junta del plato de la resistencia
- Limpieza de cristales de los captadores.
- Revisar nivel de circuito primario, si procede rellenar fluido primario. Si es necesario sustituirlo proceder y purgar el primario.
- Revisar estado de las uniones, tapones y entradas salidas. Comprobar que no exista signos de fugas
- Revisar el estado del aislamiento (coquilla) de los codos de ida y retorno y entrada y salida de ACS.
- Revisar el estado de las válvulas de presión (cabezal agua fría y válvula presión Tª). Comprobar que no existan goteos continuos de las mismas.
- Comprobar estado general del equipo y de la estructura soporte. Comprobar los anclajes y apriete de los tornillos de sujeción

Ésta operación es sencilla y no excesivamente costosa, sin embargo la vida de funcionamiento del aparato será duradera, una media unos 25 años con un elevado grado de satisfacción para usted y su familia.